WODOCIĄGI MIEJSKIE BYTÓW
Spółka z o.o.
77-100 Bytów, ul. A. Mickiewicza 1
tel./fax 59 822 22 03; 59 822 32 73
KRS Gdańsk Nr 0000148922
Kapitał zakładowy 16.259.400,00
NIP 842-000-28-95

Bytów , dnia 08.05.2018 r.

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Przetargu na „Budowę studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Mokrzyn, działka nr 12"

W związku z pytaniami firma Wodociągi Miejskie Bytów Spółka z o.o. udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawcy dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść zapytań i odpowiedzi:

Zapytanie nr 1:
Dotyczy wielkości faktycznego zapotrzebowania na wodę:
w zatwierdzonym „Projekcie robót geologicznych…" zapotrzebowanie na wodę określono w ilości Q=40m^3/h natomiast w „Operacie wodnoprawnym…", wielkość ta wynosi Q=20m^3/h
Odpowiedź nr 1:
- w *„Projekcie robót geologicznych..."* zakładano wykonanie otworu o wydajności eksploatacyjnej około 40,0 m^3/h aby otwór posiadał większą dopuszczalną wydajność w przypadku rozwoju miejscowości oraz zwiększonego zapotrzebowania. Uzyskana wydajność dopuszczalna oraz projektowana konstrukcja otworu, stwarza warunki do wieloletniej eksploatacji studni.

- w *„Operacie wodnoprawnym na wykonanie urządzeń wodnych studni nr 3…"* pompę głębinową dobrano w dostosowaniu do wielkości produkcji wody na ujęciu w Mokrzynie i Ząbinowicach w granicach 20,0 m^3/h. W razie zwiększonego zapotrzebowania będzie możliwość zamontowania pompy o wydajności większej niż 20 m^3/h.

Zapytanie nr 2:
Czy uzyskano pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych?
Odpowiedź nr 2:
Tak posiadamy decyzje pozwolenia wodno prawnego na wykonywanie urządzeń wodnych

Zamawiający dodatkowo informuję iż zapytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert..

W związku z faktem, że udzielane odpowiedzi nie powodują zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania ofert pozostają nie zmienione

DYREKTOR
Marcin Rychter